Tablica 5.1 - Strefy ruchu wewnątrz budynków

Nr ref.	Typ obszaru, zadanie lub działalność	$\bar{E}_m$ lx	UGR_L –	U_o –	R_a –	Wymagania specyficzne
5.1.1	Obszary ruchu i korytarze	100	28	0,40	40	• Natężenie oświetlenia na poziomie podłogi. • R_a i UGR podobne do sąsiednich obszarów. • 150 lx, jeśli na drodze są pojazdy. • Oświetlenie wyjść i wejść powinno tworzyć strefę przejściową, aby unikać nagłych zmian w natężeniu oświetlenia między wnętrzem i na zewnątrz w ciągu dnia lub w nocy. • Zaleca się dołożyć wszelkich starań, aby uniknąć olśnienia kierowców i pieszych.
5.1.2	Schody, schody ruchome, chodniki ruchome	100	25	0,40	40	Wymagane jest wzmocnienie kontrastu na stopniach schodów.
5.1.3	Windy, dźwigi	100	25	0,40	40	Zaleca się, aby poziom oświetlenia przed windą wynosił co najmniej $\bar{E}_m$ = 200 lx.
5.1.4	Rampy przeładunkowe/zatoki	150	25	0,40	40	

Tablica 5.2 – Obszary ogólne wewnątrz budynków – Pokoje wypoczynkowe, sanitariaty i ambulatoria

Nr ref.	Typ obszaru, zadanie lub działalność	$\bar{E}_m$ lx	UGR_L –	U_o –	R_a –	Wymagania specyficzne
5.2.1	Stołówki, spiżarnie	200	22	0,40	80	
5.2.2	Pokoje wypoczynkowe	100	22	0,40	80	
5.2.3	Pokoje do ćwiczeń fizycznych	300	22	0,40	80	
5.2.4	Szatnie, umywalnie, łazienki, toalety	200	25	0,40	80	W każdej indywidualnej toalecie, jeśli te są w pełni osłonięte.
5.2.5	Izba chorych	500	19	0,60	80	
5.2.6	Pokoje opieki medycznej	500	16	0,60	90	4 000 K ≤ T_{CP} ≤ 5 000 K

Tablica 5.26 – Biura

Nr ref.	Typ obszaru, zadanie lub działalność	$\bar{E}_m$ lx	UGR_L –	U_o –	R_a –	Wymagania specyficzne
5.26.1	Segregowanie, kopiowanie itp.	300	19	0,40	80	
5.26.2	Pisanie, pisanie na maszynie, czytanie, przetwarzanie danych	500	19	0,60	80	Praca – DSE, patrz 4.9.
5.26.3	Rysowanie techniczne	750	16	0,70	80	
5.26.4	Stanowiska pracy CAD	500	19	0,60	80	Praca – DSE, patrz 4.9.
5.26.5	Pokoje konferencyjne i pokoje spotkań	500	19	0,60	80	Zaleca się, aby oświetlenie było sterowane.
5.26.6	Miejsce recepcji	300	22	0,60	80	
5.26.7	Archiwa	200	25	0,40	80	

Tablica 5.36 - Pomieszczenia edukacyjne - Budynki edukacyjne

Nr ref.	Typ obszaru, zadanie lub działalność	$\bar{E}_m$ lx	UGR_L –	U_o –	R_a –	Wymagania specyficzne
5.36.1	Klasy, pokoje do samodzielnej nauki	300	19	0,60	80	Zaleca się, aby oświetlenie było sterowane.
5.36.2	Klasy do zajęć wieczorowych i edukacji dorosłych	500	19	0,60	80	Zaleca się, aby oświetlenie było sterowane.
5.36.3	Audytorium, sale wykładowe	500	19	0,60	80	Zaleca się, aby oświetlenie było sterowalne, tak aby można było zastosować różne wymagania zasilania (A/V).
5.36.4	Tablice czarne, zielone i białe	500	19	0,70	80	Powinna istnieć ochrona przed lustrzanymi refleksami. Prezenter/nauczyciel powinien być oświetlony właściwym pionowym natężeniem oświetlenia.
5.36.5	Stół demonstracyjny	500	19	0,70	80	W salach wykładowych 750 lx.
5.36.6	Pracownie artystyczne	500	19	0,60	80	
5.36.7	Pracownie artystyczne w szkołach artystycznych	750	19	0,70	90	5 000 K < T_{CP} 6 500 K.[N4)]
5.36.8	Pracownie rysunku technicznego	750	16	0,70	80	
5.36.9	Pokoje do zajęć praktycznych i laboratoria	500	19	0,60	80	
5.36.10	Pokoje do prac ręcznych	500	19	0,60	80	
5.36.11	Pracownie dydaktyczne	500	19	0,60	80	
5.36.12	Pokoje do zajęć muzycznych	300	19	0,60	80	
5.36.13	Pokoje do zajęć komputerowych (obsługa komputera)	300	19	0,60	80	Praca – DSE, patrz 4.9.
5.36.14	Laboratorium językowe	300	19	0,60	80	
5.36.15	Pokoje do odrabiania lekcji i pracownie	500	22	0,60	80	
5.36.16	Hole wejściowe	200	22	0,40	80	
5.36.17	Obszary ruchu, korytarze	100	25	0,40	80	
5.36.18	Schody	150	25	0,40	80	
5.36.19	Pokoje studenckie ogólnodostępne, sale zgromadzeń	200	22	0,40	80	
5.36.20	Pokoje nauczycielskie	300	19	0,60	80	
5.36.21	Biblioteki: półki na książki	200	19	0,60	80	
5.36.22	Biblioteki: obszary do czytania	500	19	0,60	80	
5.36.23	Pokoje magazynowe materiałów dydaktycznych	100	25	0,40	80	
5.36.24	Hale sportowe, sale gimnastyczne, baseny pływackie	300	22	0,60	80	Patrz EN 12193 dla warunków treningu.
5.36.25	Stołówki szkolne	200	22	0,40	80	
5.36.26	Kuchnie	500	22	0,60	80	